

Katowice 19.01.2024 r.

ZP.26.5.2.2023.MR

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Dotyczy postępowania pn: „Remonty łazienek i kuchni podręcznej w tym instalacji elektrycznej w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach” Nr sprawy: ZP.26.4.2023.MR

Na podstawie art 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm) zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym , zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie wymogów Inwestora odnośnie standardu i typu nw. materiałów:

- płytki ścienne
- płytki podłogowe
- bateria dziecięca
- ustęp dziecięcy "kompakt"
- brodzik natryskowy
- umywalki małe
- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
- baterie natryskowe
- baterie zlewozmywakowe

Odpowiedź 1:

Żłobek Miejski w Katowicach
ul. Sokolska 26
40-086 Katowice

- 1- płytki ścienne i podłogowe powinny być ceramiczne , szkliwione ,wymiary płytek podane są w przedmiarze robót
- 2- baterie powinny być jednouchwytowe , do umywalek i zlewozmywaku ze stali nierdzewnej stojące, natomiast do brodzika ścienne zgodnie z przedmiarem robót
- 3- umywalki porcelanowe zgodnie z wymiarami podanymi w przedmiarze robót
- 4- zlewozmywak ze stali nierdzewnej powinien być jednokomorowy o wymiarach podanych w przedmiarze robót
- 5- brodzik natryskowy powinien być metalowy emaliowany lub z tworzywa sztucznego wraz z obudową o wymiarach podanych w przedmiarze robót

Ponadto ogólne warunki wymogów podano w specyfikacji technicznej.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

D Y R E K T O R
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Katowicach


mgr Adam Dylus

.....